MÜNSTERLINGEN
Klosterstrasse 4
8596 Münsterlingen
Telefon 071 686 85 55
www.muensterlingen.ch

Trinkwasserinformation 2025

Die Trinkwasserversorger in der Schweiz sind verpflichtet, mindestens einmal pro Jahr über die Qualität des abgegebenen Trinkwassers zu berichten.

Gerne informieren wir Sie nachfolgend über den Qualitätsstandard unserer Trinkwasserversorgung.

Versorgte Einwohner	3616 (per 31.12.2025)
Herkunft des Wassers	100 % aufbereitetes Wasser aus dem Bodensee. Lieferung durch den Zweckverband Wasserversorgung Region Kreuzlingen, in welchem die Wasserversorgung Münsterlingen Mitglied ist.
Behandlung Trinkwasser	Das Bodenseewasser wird im Seewasserwerk Kreuzlingen in einem mehrstufigen Verfahren zu Trinkwasser aufbereitet. Dabei werden Flockungsmittel, Ozon, Aktivkohle und Chlordioxid eingesetzt.
Trinkwasserabgabe	Der Zweckverband bereitete rund 4.1 Mio. m^3 Trinkwasser auf, wovon in Münsterlingen 211‘210 m^3 an die Endverbraucher abgegeben wurden.
Qualitätsstandard	Die Trinkwasserqualität wird mittels periodischer Wasserproben geprüft. Viermal jährlich werden an verschiedenen Stellen im Netz Proben entnommen und mikrobiologisch untersucht. Die chemische Untersuchung erfolgt im Seewasserwerk Kreuzlingen. Die Analyse der Proben richtet sich nach den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.
Ergebnis der Proben	Alle entnommenen Proben entsprachen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.
Wasserhärte	Gesamthärte 15 – 16 °fH (weich – mittelhart)
Nitratgehalt	Der Nitratgehalt liegt bei 3.76 mg/l und somit deutlich unter dem Toleranzwert von 40 mg/l.
Weitere Auskünfte	Allgemeinde Informationen über Trinkwasser finden Sie unter www.trinkwasser.ch

07.11.2026